

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. april 2022 til kl. 08:00 den 19. april 2022

| Tidspunkt | Adresse              | Melding       | Beskrivelse   |
|-----------|----------------------|---------------|---|
| 08:27     | Artillerivej         | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.   |
| 09:14     | Hillerødgade         | Trafikulykke  | Mindre sammenstød mellem to biler. Skadestedet sikret og vejbaner fejret. En person overdraget til ambulancetjenesten.  |
| 11:55     | Valby Langgade       | Eftersyn      | Ild i stol, slukket med et HT-rør. En person overdraget til ambulancetjenesten. Lejlighed ventileret og skadestedet overdraget til politiet.  |
| 12:32     | Hornemansgade        | Oliespild     | Oliespild fra lastbil. Udlagt absodan, politiet informeret. Kommunen orienteret om hændelsen og påtager sig opgaven med henblik på opsamling af absodan.  |
| 13:46     | Stokhusgade          | Ild i El-skab | Mindre ildløs i vegetation bag El-skab, slukket ved ankomst. El-selskab informeret om hændelsen.  |
| 15:41     | Lyngbyvej            | Trafikulykke  | Intet behov for beredskabet ved ankomst. Skadestedet overdraget til autohælp samt politiet.   |
| 17:29     | Horsevænget          | Ild i villa   | Større ildløs på træterrasse og op af husgavl til villa i to etager. Varmesprængt vindue til stueetagen ved beredskabets ankomst. Branden slukket med et HT-rør. Spidsloft og tagkonstruktion efterteret for brand- og røgspredning, intet at bemærke. Villa mekanisk ventileret for røg. Skadestedet overdraget til politi samt skadeservicefirma. |
| 18:07     | MTV Amagermotorvejen | Trafikulykke  | Soloulykke. Varebil væltet om på siden. Fører ude ved beredskabets ankomst, overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret og overdraget til skiltevojn samt politiet.   |
| 18:19     | Halvejen             | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. april 2022 til kl. 08:00 den 19. april 2022

| Tidspunkt | Adresse                | Melding            | Beskrivelse   |
|-----------|------------------------|--------------------|---|
| 18:28     | Fælledvej              | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 19:40     | Ørestads Boulevard     | Ild i skraldespand | Ild i skraldespand, slukket med pulverslukker. Skadestedet overdraget til Metro steward.  |
| 20:03     | Rolandsvej             | Eftersyn           | Falsk alarm. Anmelder havde fejlagtigt opfattet røg fra anlagt havebål. Intet for beredskabet.  |
| 21:10     | Niels Ebbesens Vej     | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 21:27     | Strandesplanaden       | Ild i knallert     | Ild i elcykel, slukket med et HT-rør.   |
| 21:49     | Vestre Kirkegårds Allé | Trafikulykke       | Bil bliver påkørt bagfra i lyskryds. Skadestedet sikret og vejbaner fejlet. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.                 |
| 22:41     | Strandboulevarden      | Ild i skraldespand | Ild i container, slukket med et HT-rør.   |
| 22:57     | Pladehals Allé         | Eftersyn           | Beboer kommer hjem og synes der er en skarp lugt i opgangen. Foretaget eftersyn i opgang med gasdetektor, intet at bemærke.   |
| 02:31     | Siljanganede           | Eftersyn           | Rørsprængning og vandskade i to lejligheder. Vandet lukket og skadestedet overdraget til resource person samt skadeservice.   |
| 05:17     | Ørestads Boulevard     | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 05:47     | Tomsgårdsvej           | Ild i butik        | Ild i butik samt kælder, slukket med to HT-rør. Beboere evakueret i to opgange. Foretaget ventilation i begge trapperum. Skadestedet overdraget til følgeskade samt politiet. |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. april 2022 til kl. 08:00 den 19. april 2022

| Tidspunkt | Adresse      | Melding    | Beskrivelse  |
|-----------|--------------|------------|--|
| 06:20     | Hyrdevangen  | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 07:31     | Rådmandsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.                                 |