

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. april 2022 til kl. 08:00 den 24. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:28	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
08:44	Bag Elefanterne	Elevatorstop	8 personer indespærret i elevator. Hjulpet ud af beredskabet.
11:30	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:59	Strandlodsvej	Brandalarm	Sendt til adresse for anden gang. Oplyst at teknikker umiddelbart inden har reetableret anlægget før, og forladt adressen. Ikke adgang til sprinkler central pga. manglende nøgle. Service firma kontaktet, overtager skadestedet.
12:27	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:10	Hvidkildevej	Ild i bil	Bil overtændt, ingen fare for brandspredning, slukket med HT-rør.
15:34	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:31	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:36	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på dektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. april 2022 til kl. 08:00 den 24. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:03	Tagensvej	Ass.-Drejestige	Borger hjulpet da man var låst ude på altan.
18:10	Urtehaven	Eftersyn	Ild i lejlighed. Person reddet ud af boligen og overgivet til ambulance.
18:38	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:41	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
19:04	Grønnegade	Eftersyn	Anmelder havde set hvid røg. Ved ankomst intet at bemærke. Drone aktiveret, eftersyn af skorsten fra lejligheder, intet at bemærke.
19:16	Tølløsevej	Ild i Skorsten	Ildløs i udsugningskanal fra restaurationskøkken. Slukket med HT-rør samt vandjet (Fire-Snake) indført i ventilationskanal. Politiet orienteret om fødevaremæssige forhold, samt rekvireret skadeservice som overtog skadestedet.
19:43	Bomhusvej	Eftersyn	Falsk alarm. Intet for brandvæsnet. Overgivet til politiet.
20:45	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:25	Refshalevej	Servicetur	Assistance til politiet.
21:31	Tranehavegård	Eftersyn	Eftersyn efter ild i dyne. Intet foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. april 2022 til kl. 08:00 den 24. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:58	Frederikssundsvej	Trafikulykke	MC væltet, skubbet ind på fortov.
22:19	Stamholmen	Elevatorstop	Alle personer ude ved ankomst. Elevatorfirma mødt før os.
23:55	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:04	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
01:29	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:50	Polensgade	Eftersyn	Stearinlys i vindue. Pustet ud og overgivet skadestedet til politiet.
02:10	Ryvangs Allé	Personpåkørsel Tog	Person overdraget til sundhedsberedskabet.
03:11	Henrik Ibsens Vej	Eftersyn	Politi på stedet, brændt mad på i ovn.
04:19	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.