

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2022 til kl. 08:00 den 26. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	Ved Vesterport	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
10:24	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
10:52	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:17	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:18	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:42	Snebærhaven	Ild i affald	Ild i have affald som lå på gaden. Slukket med et HT-rør.
11:56	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:09	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:01	Haraldsgade	Ild i bil	Ild i motorrum på bil, slukket med en pulverlukker ved beredskabets ankomst.
15:25	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:02	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel, røgkanon.
16:04	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2022 til kl. 08:00 den 26. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:38	Marmorvej	Trafikulykke	To biler var støt sammen. Foretog sikring af skadestedet, hvor en patient blev overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet blev overdraget til politiet.
17:20	Ved Slusen	Eftersyn	Assistance til politiet med nedtagning af død svane, som sad fast i luftledninger.
17:48	Hedemarksvej	Ild i lejlighed	Ild il lejlighed, slukket med et HT-rør. Røgfylt opgang ventileret med en overtryksventilator. En person tilset og medbragt til hospital af ambulancetjenesten. Skadeservice firma og Politiet overtog skadestedet.
18:18	Danneskiold-Samsøes Allé	Naturbrand	Anlagt bål på græsplæne afslukket med et HT-rør.
18:24	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:59	Nørre Allé	Eftersyn	Ved vores ankomst var der en let røgspredning i opgangen, grundet en pande som var brændt på ved madlavning. Lejlighed ventileret med en overtryksventilator, samt opgangen udluftet.
19:29	Ålekistevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:51	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:29	Finsensvej	First Responder	Assistance til hjertestop
05:53	Gerbrandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2022 til kl. 08:00 den 26. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:22	Gerbrandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.