

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. april 2022 til kl. 08:00 den 27. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:07	Dr. Priemes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:21	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:00	Øster Voldgade	Brandalarm	Detektor aktiveret af røg fra åbentstående vindue, og skyldes formentlig røg fra ukrudtsbrænder.
09:29	Adelgade	Eftersyn	Brud på hovedstreng til sprinkler system. Lukket for sprinklerventil og overdraget skadested til tekniker på adressen.
11:06	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:39	Ågade	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 biler indblandet. 1 person overgivet til fremmødt ambulance. Oprydning foretaget.
12:39	Havnegade	Brandalarm	Dørmåtte antændt gennem lukket dør, formentlig fra brug af ukrudtsbrænder. Foretaget udluftning grundet en del røgspredning i bygningen, overdraget til skadeservice.
14:27	Hiort Lorezens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
14:31	Tranevænget	First Responder	First Responder.
15:26	Bispebjerg Bakke	Eftersyn	Røg fra oliefyrr i bil, intet for beredskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. april 2022 til kl. 08:00 den 27. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:38	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:42	Åkandevej	Trafikulykke	2 busser kørt sammen. Kun mindre materiel skade. Oprydning foretaget.
17:08	Ellebjergrvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
17:38	Nordstjernevej	Redning	Frigørelse af fingerring på patient.
17:44	Sydhavnsgade	Ild i bygning	Ved ankomst konstateres røg fra tag på bygning der er under opførelse. Mindre område på tag skåret op, og ildløs slukket med skæreslukker. Mindre mængde af nedsivende slukningsvand håndteres af håndværkere på stedet. Skadested overdraget til bygherre.
18:04	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:08	Christiansborg Ride- bane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
18:28	Heilsgade	Ild i bygning	Mindre ildløs i lejlighed, slukket før beredskabets ankomst. Skadested overdraget til politiet.
21:14	Peter Bangs Vej	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med 1 HT-rør.
21:39	Arkonagade	Forurening	Mindre mængde træbeskyttelse spildt i kældergang. Spild opsamlet med papir.
23:15	Gammel Kongevej	Eftersyn	1 person overdraget til ambulancetjenesten. Beredskabet kom ikke i arbejde.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. april 2022 til kl. 08:00 den 27. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:07	Valhalsgade	Brandalarm	Røgdudvikling fra keramikovn. Ovn åbnet og tømt for brændbart materiale. Forretning overdraget til ejer.
01:57	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
02:54	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
04:33	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:23	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:28	Forchammersvej	Gaslugt	Intet at bemærke på adressen.
07:30	Kastanjens Kvt	First Responder	First Responder.
07:37	Burmeistersgade	Gaslugt	Mindre gaslugt i gade/bygning. HOFOR tilkaldt via Alarmcentralen, og overtager sagen. Intet målbart udslip.
07:45	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.