

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. april 2022 til kl. 08:00 den 28. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:40	Alhambravej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
08:45	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:27	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:55	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
10:14	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:18	Fuglevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:26	Falkoner Alle	Ild i lejlighed	Ingen synlig brand på adressen, kun lugt af røg. Eftersyn foretaget, hvortil der blev fundet noget afbrændt ukendt materiale, som blev efterslukkert med et HT-rør.
12:16	Vilhelm Thomsens Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med et HT-rør.
12:18	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:59	Prins Jørgens Gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
14:22	Halvvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:37	Jagtvej	Trafikulykke	Harmonikasammenstød mellem 5 Biler. Sikret skadestedet

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. april 2022 til kl. 08:00 den 28. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:56	Nørrebro Runddel	Ild i bil	Intet fundet ved ankomst.
15:07	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:25	Vibestien	Naturbrand	Ild i mindre træstamme, slukket med et HT-rør.
16:50	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:30	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:54	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:03	Bag Elefanterne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:13	Robinielunden	Naturbrand	Mindre naturbrand, slukket med et HT-rør.
20:40	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
21:16	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
22:22	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. april 2022 til kl. 08:00 den 28. april 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:09	Hveensvej	First Responder	Assistance til hjertestop
23:52	Vesterbrogade	Eftersyn	Større vandskade i bygning. Rekvireret yderligere ressourcer til opsugning af vand. Skadeservice tilkaldt, hvortil følgeskaden blev overdraget til dem, samt bygnings ejer.
00:20	Sundholmsvej	Brandalarm	Reel alarm, idet der havde været ild i papir på gangareal. Dette slukket af personalet før beredskabets ankomst. Foretog udluftning og reetablering af ABA-central. Politiet overtog herefter skadetstedet.
02:30	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, intern varsling var aktiveret uden påviselig årsag.
04:40	Sankt Knuds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
05:18	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
07:12	Valby Langgade	Eftersyn	Fundet overophedet batteri i ABA-central. Tekniker blev tilkaldt for udbedring af dette.