

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2022 til kl. 08:00 den 6. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:25	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:17	Blegdamsvej	Min. forurening-v/FUH	Mindre færdselsuheld. To biler kørt sammen, ingen personskade
12:43	Birkelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:50	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:50	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:58	Frederik VII's Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:12	Gammel Kalkbrænderi Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:29	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:31	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2022 til kl. 08:00 den 6. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:15	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:50	Røde Mellevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:19	Løvtikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:45	Howitzvej	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre ildløs i skraldespand, slukket med lidt vand fra drikkedunk.
17:19	Irlandsvej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Røg fra kælder i villa. Kælder eftersat og afsøgt, visuelt og med termisk kamera. Ventileret kælder og tryksat stue og 1. sal for hindring af røgspredning. Røgen kom fra brændeovn i stuen, der røgen blev trykket i kælderen via skorstensrør.
17:56	Skovsletten	Naturbrand-Mindre brand	Mindre naturbrand, slukket med 1 x HT-rør.
17:57	Rødovre Centrum	Brandalarm	Ved ankomst konstateres røglugt, 2 detektorer aktiveret samt synlig røg i kælderen. Evakuering påbegyndt, opgraderet til bygningsbrand samt tilkaldt politiet. Ved nærmere eftersyn konstateres det at røgen stammer fra kraftig tobaksrygning.
18:17	Edel Saantes Alle	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i affaldsspand, slukket med 1 x HT-rør.
19:08	Marskensgade	Springtæppe	Assistance til politiet.
23:04	Ringergården	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2022 til kl. 08:00 den 6. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:39	Frederiksberg Metro Station	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med 3 x 0,5 liters drikkevand.
02:11	Hovedvagtsgade	Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende	Kraftig ildløs i skur i baggård med fare for brandspredning til bygninger omkring. Indsat flere røgdykkerhold med HT-rør og C-rør til brandslukning. Foretaget eftersyn i flere lejligheder og kontorer med henblik på udluftning af røg.
03:18	Vesterbrogade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med lidt vand fra en flaske.
03:52	Sjælør Boulevard	Eftersyn	Tidligere ild i stegepande. Borger bekymret for emhætte. Afmonteret filtre af emhætte, alt ok. Eftersyn foretaget i hele køkkenet, ingen temperaturer over 21 grader.
06:05	Tapperitorvet	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med 2l. vand.
06:39	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:04	Hovedvagtsgade	Eftersyn	Eftersyn af tidligere brandsted, mindre glødebrand i pap-presser, slukket med 1 x HT-rør.