

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. maj 2022 til kl. 08:00 den 10. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:19	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
09:17	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:20	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:19	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:33	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:35	Helseholmen	Ass.-A-sprøjte	1 person faldet ned fra ca. 2 meter og landet på ladet af en lastbiltrailer. Assisteret ambulance med at bære ned.
12:37	Grundtvigsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:51	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:51	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:04	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:46	Ragnhildgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. maj 2022 til kl. 08:00 den 10. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:37	Herstedhøje Allé	Redning-Fastklemt	Frigørelse af en dreng der havde fået benet i en kvægrist - frigjort med spreder - ingen behov for Ambu.
14:51	Nyvej	Ild i lejlighed	Brand lejlighed - fuldtudviklet rumbrand i køkken- slået ned med CAFS Knock down. 2 personer tilset af AMB. Der foretages eftersyn af oven liggende lejligheder samt tag. Efterslukning i lejligheden og der er foretaget eftersyn af omkringliggende lejligheder. Skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
15:15	Kronprinsessegade	Eftersyn	Røglugt i opgang. Eftersyn fortaget. IAB.
15:51	A.C. Meyers Vænge	Eftersyn	Mindre kortslutning i vaskemaskine. Maskinen er slukket og der er foretaget eftersyn pga. svag røglugt.
16:22	Skjulhøj Allé	Ild i EL-installation	Ildløs i el skab på vej slukket med CO2.
17:07	Rosbæksvej	Serviceur	Utæt brandhane.
17:46	Amagerfælledvej	Ild i Lejlighed	Beboer var ved at varme olie på panden, han havde fået ny induktionsplade og var overrasket over hvor hurtigt den varmede Olien. Vinduer åbnet for ventilation. Politiet overtager.
19:29	Guldbergsgade	Ild i Lejlighed	Ildløs i restaurant i kælderetagen. Ved ankomst var alle ude. Røgudvikling fra kælderetage, hvor der var toiletter og spisepladser. Ildløs i opsætning med fyrfadslys og bambusdekoration på toilet. Slukket med 1 tur og HT-rør. Toilet lettere brandskadet. Kælderetage sodskadet. Restauranten efterfølgende udluftet og herefter overgivet til politiet. Personale havde selvforsøgt slukning med pulverlukker. En person tilset af ambulance.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. maj 2022 til kl. 08:00 den 10. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:32	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
21:19	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:14	Niels Ebbesens Vej	Trafikulykke	Diesel spild fra personbil. Opsamlet med absodan.
23:43	Lauritz Sørensens Vej	Eftersyn	Røglugt i baggård mindre flammer på altan. En batterilampe har givet et skær. Lampen er nu slukket.
00:10	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:29	Rådhuspladsen	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med en HT-rør.
03:15	Gavlhusvej	Ild i bil	Ildløs i 3. personbiler, slukket med HT-rør.
04:10	Vesterbrogade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i 5 skraldespande slukket langs Vesterbrogade.