

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. maj 2022 til kl. 08:00 den 14. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:50	Ågade	Forurening	Mindre Trafik ulykke, to biler kørt sammen. Ingen personskade.
09:28	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:35	Lille Kirkestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:01	Bryghuspladsen	Eftersyn	ABA-anlæg aktiveretingen overførsel til beredskabet, men ringet ind af vægter.
12:15	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:52	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:37	Langelinie	Forurening	Mindre oliefilm på våd vejbane. Udlagt 30 l. Absodan.
15:44	Prinsessegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:40	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:25	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:21	Drechselsgade	Brandalarm	Bål på gade, slukket med HT, ligeledes havde der været brand t tæppe i lejlighed, dette var dog slukket ved vores ankomst til stedet. Politiet havde styr på dette, skadestedet overdraget til Politi og skadeservice.
21:48	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. maj 2022 til kl. 08:00 den 14. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:54	Carl Th. Dreyers Vej	Servicetur	Service tur.
22:29	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
23:20	Kattesundet	Røg fra kælder	Mindre ildløs i maskine i kælder, slukket og skadestedet overdraget til politi.
23:31	J.e. Ohlsens Gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
00:03	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring.
02:14	Nørrebros Runddel	Forurening	Solouheld, idet et køretøj havde lagt to lyssignaler ned. Udflydende sprinkler og olie opsamlet.
02:41	Farumgade	Servicetur	Assistance til politi idet personer var lukket inde i p-hus og vagtfirma ønskede ikke af hjælpe. Vi- ste sig, at det kun var anmelders bil, der var spærret inde i p-kælderen idet en wire var sprunget. Politiet afblæste indsatsen og anmelder henvist til at vente til mandag.
07:04	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.