

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. maj 2022 til kl. 08:00 den 16. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:46	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:19	Lauritz Sørensens Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:10	Krogstens Alle	Brandalarm	Ild i skraldespand slukket af personale inden ankomst. Foretaget eftersyn samt ventilering af bygning.
11:37	Malthe Bruuns Vej	Springtæppe	Ass. til politiet med springpude.
12:44	Tingbjerg Ås	Eftersyn	Kortslutning i lysstofarmatur/kondensator rulle. Afbrudt forsyning i vægudtag. Afbrudt hpfi relæ. Beboer vil selv kontakte boligselskab.
13:52	Ryparken	Naturbrand	Ved vores ankomst var der ild i ca. 40 m <sup>2</sup> græs i et naturområde som blev afslukket med 1. HT-rør.
14:09	Jernholmen	Brandalarm	Røg fra ukrudtsbrænder har udløst alarmer.
16:10	Frederikssundsvej	First Responder	Assistance til hjertestop.
16:58	Weidekampsgade	Røg fra Etageejendom	Røg fra skraldespand i kælder, beboer havde slukket og udluftet.
17:45	Hyltebro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. maj 2022 til kl. 08:00 den 16. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:49	Valdemarsgade	Servicetur	Utæt brandhane.
18:51	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	ABA ved ankomst opgraderet af AC/VC til melding om ild i person, stueetagen. Efter ankomst melder personale også om at der er ild i person og anviser værelse i stueetagen. Personale har benyttet slangevinde skab til at slukke ild i person. Person "nødflyttet" i kørestol til badeværelse, for køling af 2. og 3. grad forbrændinger. Supplerende slukket og skyllet med HT-rør. 1 person overdraget til amb. Røgspredning i 2 sektioner.
19:29	Solskrænten	Ild i Villa/Rækkehus	Ild i skraldespande op ad væg. Dæmpet af naboer med haveslange. Slukket med 1 HT-rør. Eftersyn med termisk kamera.
19:31	Niels Brocks Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:51	Hambrosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:16	Thorshavns-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
21:04	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
23:46	Amerikavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. maj 2022 til kl. 08:00 den 16. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:28	Østerbrogade	Trafikulykke	Lastbil påkørt kanten af en rampe. Dieseltanken var ramt, ca. 100 liter dieselolie var strømmet ud på parkeringspladsen, hvor en del havnede i kloarken. Udlagt 6 poser Absodan og fik suget ca. 40 liter dieselolie op af tanken, over i dunke. Miljø orienteret om diesel i kloarken. Bjergningskøretøj tilkaldt til borttransport af lastbilen. Efter aftale med HFOR, er der tilkaldt en slamsuger til tømmning af kloarken. Overdraget til politiet.