

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. maj 2022 til kl. 08:00 den 22. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:58	Lundedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:11	Rentemestervej	Bygningsbrand	Beredskabet stoppet under fremkørsel. Blind alarm.
11:21	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:41	Følager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:46	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:47	Byparkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:54	Veras Allé	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af mindre ildløs på værelse, slukket ved ankomst.
16:06	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:24	Paradisæblevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:20	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:54	Center Boulevard	Naturbrand	Mindre ildløs i krat, efter mindre tidligere ildløs. Intet for beredskabet.
22:20	Amagerfælledvej	Ild i skraldespand	Glødebrand i papkasse, forsøgt slukket af forbipasserende. Efterslukket med 1 x HT-rør. Eftersyn ved tilstødende containere

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. maj 2022 til kl. 08:00 den 22. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:20	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:10	Smedetoften	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
06:31	Paradisæblevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.