

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. maj 2022 til kl. 08:00 den 24. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:15	Rugagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:39	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:48	Staunings Plads	Springpude	Håndværker på taget. Ikke brug for vores hjælp.
10:07	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
10:18	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:35	Park Alle / Østbrovej	Færdselsuheld	Teknisk fastklemt. 1 patient frigjort og overleveret til ambulance. Oprydning på skadestedet.
10:36	Park Alle	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:21	Frederiksberg Alle	Ild i skraldespand	Cigaret antændt plast i skraldespand. Slukket med en spand vand før vores ankomst.
12:41	Stockholmsgade	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand, slukket ved ankomst af handlekraftig borger med et par liter vand.
12:46	Ryesgade	Eftersyn	Ved vores ankomst havde der været ild i en skraldespand som var slukket før vores ankomst. Fortaget eftersyn - Intet at bemærke.
13:36	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. maj 2022 til kl. 08:00 den 24. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:47	Peter Rørdams Vej	Eftersyn	Udført brandhane eftersyn.
19:01	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:34	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:54	Center Boulevard / Arne Jacobsens Allé	Naturbrand	Vi kunne på Dronebillederne konstatere at der var ild i et større areal ud til motorvejen. Det var ca. omkring 300 m2. Iværksat angreb fra motorvejssiden med 2 C-rør, med assistance fra HV-TV. Vi måtte skære hul i 2 m højt metalhegn for at skabe adgang til området. Politiet var på stedet og vi fik en skiltevogn ud til sikring.
01:46	Vesterbrogade	Serviceopgave	Tømning af brandhane.
03:56	Bymuren	Ild i container	Fuldt udviklet brand i en ca. 40 m2 beboelsesvogn samt halvtag på samme. Slukket og overgivet til politiet.