

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2022 til kl. 08:00 den 26. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:23	Borgmester Christians Gade	Bygningsbrand	Ildløs i tagkonstruktion. Indsat 3 ture til slukning og opskæring af tag, samt udluftning af tagetage via naturlig ventilation.
09:11	Richard Mortensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:40	Saxogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra brødrister
11:16	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:09	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:05	Strandesplanaden	Mindre forurening	Foretaget oprydning efter færdselsuheld imellem bil og motorcykel, udlagt absorberingsmiddel på spild.
13:39	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:49	Pallesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:06	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:54	Vanløsehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:14	Godthåbsvej	Eftersyn	Røg i bodega skyldes defekt opvaskemaskine, denne frakoblet og udluftning foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2022 til kl. 08:00 den 26. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:52	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:53	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:51	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:10	Vester Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:31	Ålandsgade	Bygningsbrand	Ild i opvaskemaskine, slukket med en HT-rør, lejlighed udluftet og skadestedet overgivet til skadeservice.
20:38	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:44	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Bil og lastbil i færdselsuheld. Foretaget sikring og oprydning på skadestedet. En person overdraget til ambulancetjenesten.
02:25	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
03:47	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
03:51	Høffdingsvej	Ild i knallert	Ildløs i reklamer og cykel, slukket med 1 x HT-rør.
03:54	Antwerpengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2022 til kl. 08:00 den 26. maj 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:00	Edel Sautes Allé	Redning	Person i byggekran i ca. 50m højde. Skaffet til kranens top via elevator og lejder. Iklædt personen med sele til sikring og i samarbejde med politi, hjulet personen ned, overleveret til læge og ambulance.