

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. juni 2022 til kl. 08:00 den 6. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:28	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:02	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
10:18	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:06	Øster Allé	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:06	Sundholmsvej	Eftersyn	Lille bål var slukket ved beredskabets ankomst.
13:35	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
14:33	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:44	Godthåbsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
16:54	Hirtshalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:46	Hirtshalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:59	Rymarksvej	Eftersyn	Assistance til politiet ved bortsprængning af granat.
19:49	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. juni 2022 til kl. 08:00 den 6. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:56	Trippendalsvej	Brandalarm	Brand i køkken på skole, delvist slukket af skolens sprinkleranlæg. Beredskabet foretog efterslukning, af mindre brand i tag. Ventileret køkken og tilstødende lokaler, samt håndteret større vand-skade. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
21:14	Lundsfrydvej	Ild i container	Mindre ildløs i 600 l. container. Slukket af beboer med en haveslange ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
23:41	Strandlodsvej	Brandalarm	Mindre ild i skraldepose i affaldsskakt slukket med HT-rør. Udluftning foretaget.
04:37	Sydhavns Plads	Færdselsuheld	Solouheld. Bil ramt et busventehus samt tre parkerede biler. Ingen personskaade. Oprydning foretaget. Skadestedet overgivet til politiet.
06:20	Lundtoftegade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:20	Dahlerupsgade	Elevatorstop	Melding om elevatorstop. Person ude af elevator før beredskabets ankomst.
07:10	Southamptongade	Eftersyn	Røg fra kassesystem i forretning. Strøm afbrudt, og tilkaldt elektriker.
07:44	Kanalholmen	Mindre forurening	Mindre spild fra tankanlæg løb direkte i olieudskiller. Anlægssejer klarede selv opgaven.