

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juni 2022 til kl. 08:00 den 7. juni 2022

| Tidspunkt | Adresse              | Melding         | Beskrivelse  |
|-----------|----------------------|-----------------|--|
| 11:10     | Hvidovre Kirkeplads  | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.   |
| 12:57     | Helgolandsgade       | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  |
| 13:10     | Tegholm Allé         | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  |
| 14:22     | Ørestads Boulevard   | Færdselsuheld   | Fire biler var kørt sammen, sikret skadestedet og skubbede bilerne ind til siden. Oprydning foretaget, hvorefter skadestedet blev overdraget til politiet. |
| 14:24     | Arni Magnussons Gade | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  |
| 14:46     | Nordre Frihavnsgade  | Eftersyn        | Mindre glødebrand i papirkurv i et solcenter, blev slukket med et HT-rør. Der blev herefter foretaget udluftning.  |
| 16:05     | Gillesager           | First Responder | First Responder  |
| 18:16     | Laurits Olsens Vej   | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  |
| 18:26     | Stamholmen           | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  |
| 21:02     | Nyrnberggade         | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  |
| 21:50     | Kanalens Kvarter     | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juni 2022 til kl. 08:00 den 7. juni 2022

| Tidspunkt | Adresse              | Melding            | Beskrivelse   |
|-----------|----------------------|--------------------|---|
| 22:31     | Sundholmsvej         | Ild i skraldespand | Ild i affaldsstativ, slukket med et HT-rør.   |
| 23:27     | Dybbølsgade          | Eftersyn           | Eftersyn blev foretaget, grundet anmeldelse om en mærkelig lugt fra et vejareal, efter kortslutning af elnettet. Ikke behov for beredskabet. Opgaven blev overdraget til forsyningsselskabet. |
| 23:29     | Arni Magnussons Gade | Brandalarm         | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.  |
| 23:35     | Rantzausgade         | Eftersyn           | Varslingsanlæg var aktiveret i beboelsesejendom. Intet at bemærke, ikke behov for beredskabet. Beboer repræsentant orienteret pr. telefon.  |
| 00:28     | Baldersgade          | Eftersyn           | Anmeldelse om gnister fra et ledningsnet udvendig på bygning. Ingen risiko for brand eller anden udvikling. Bygningsejer kontaktet, og overtog således det videre forløb.                     |
| 02:27     | Linde Allé           | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 07:18     | Damfærgevej          | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  |