

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juni 2022 til kl. 08:00 den 17. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:37	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:09	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Kortslutning i gulvmaskine. Foretaget naturlig ventilation af mindre røg. Skadestedet overdraget til personale på stedet.
09:55	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:24	Falkonervænget	Ild i knallert	Ild i cykel forårsaget af ukrudtsbrænder. Slukket med et HT-rør.
10:29	Valdemar Hansens Vej	Redning	Assistance til sygehuspersonale.
10:49	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:45	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:58	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:15	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Lastbil og varevogn impliceret i uheld. Skadestedet sikret, heraf spærret to vognbaner. To patienter overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
14:16	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juni 2022 til kl. 08:00 den 17. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:09	Stamholmen	Trafikulykke	Fire parter impliceret i uheld, heraf en lastbil, to personbiler og en motorcyklist. Skadestedet sikret og en patient overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
17:31	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:50	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:05	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:54	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
02:21	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
05:26	Kirkevej	Elevatorstop	Assisteret en person ud fra defekt elevator. Rekvireret elevatorfirma for udbedring.
06:09	Torpedammen	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.