

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juni 2022 til kl. 08:00 den 3. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:03	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:23	Fængselsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:39	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:45	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hæværk.
11:01	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:11	Amagerfælledvej	Mindre forurening	Revne i beholder indeholdende syre. Spildet standset, beholder bragt til det fri. Virksomhed sørger selv for rengøring af lokalet.
12:02	U-Vej	Eftersyn	Borttransport af dunk fra skadested på Amagerfælledvej til prøvestenen til videre behandling.
14:18	Kalkbrænderihavns- gade / Lautrupsgade	Færdselsuheld	Sikring af skadested, 2 patienter tilset af ambulance personale. Foretaget oprydning på skadestedet.
14:49	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:07	Valby Langgade	Eftersyn	Røglugt fra lejlighed, hvor en gryde var kogt tør. Foretaget udluftning, samt eftersat emhætte med termisk kamera.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juni 2022 til kl. 08:00 den 3. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:31	Jernbane Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:53	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:09	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:35	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:09	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:12	Pladehals Allé	Ild i container	Mindre ildløs i affald ved affaldscontainere, slukket med et HT-rør.
20:20	Hendriksholms Boulev vard	Eftersyn	Ild i 2 loftslamper, slukket med et HT-rør. Bygningen blev ventileret. Skadeservice overtog brandstedet
20:31	Rødbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:01	Kanalens Kvarter	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:06	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:56	Morbærhaven	Bygningsbrand	Ildløs i lejlighed, beboer ude ved beredskabets ankomst. Branden blev slukket med to HT-rør. Efterslukning af oplag, afslutningsvis udlagt skum i lejlighed for at forhindre genopblusning efter aftale med skadeservice. Foretaget eftersyn på loft, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juni 2022 til kl. 08:00 den 3. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:22	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Ildløs i plejehjemsbolig med røgspredning til flugtvejsgang, personale har foretaget personredning ved beredskabets ankomst. Branden kontrolleret af mobilt sprinkleranlæg, endeligt slukket af beredskabet med vandfyldt slangevinde på stedet. Foretaget udluftning af bolig og gangarealer med overtryksventilator. Rekvireret skadeservice og ejendomsservice. Overdraget skadestedet til skadeservice og politi på stedet.