

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. maj 2022 til kl. 08:00 den 1. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:08	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
10:48	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmeren var udløst grundet røgudvikling fra en smeltet ledning.
11:01	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
11:02	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:10	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:06	Kløverhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:06	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:13	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:52	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:32	Hendriksholms Boule- vard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. maj 2022 til kl. 08:00 den 1. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:43	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
13:45	Bellahøjvej	Ild i container	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:52	Rødovre Parkvej	Ild i elinstallation	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:03	Skelbækgade	Elevatorstop	Assisteret en person ud fra defekt elevator.
15:32	Emdrupvej	Eftersyn	Eftersyn af 4 styks blybatterier der var blevet varme. Batterierne placeret i det fri, inden beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn af disse, intet at bemærke.
15:49	Natalie Zahles Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:13	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:14	Islevmark	Bygningsbrand	Mindre brand slukket. Overbragt en patient til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til skadeservice.
17:04	Vermundsgade	Ild i bil	Mindre brand i bil, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
17:14	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
17:34	Slotsherrensvej	Færdselsuheld	Fire biler impliceret i et uheld. Foretaget oprydning samt sikret skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. maj 2022 til kl. 08:00 den 1. juni 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:42	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:14	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
04:27	Kochsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
05:48	Teglmholmsgade	Ild i bil	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
06:32	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.