

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. juli 2022 til kl. 08:00 den 9. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:15	Industriholmen	Brandalarm	Omfattende brand i industribygning med værksteder og lager. Brandspredning fra værksted til tagkonstruktion og facader. Langvarig indsats. Etableret standsningslinje på tværs af bygningen for at sikre imod brandspredning til stort materiellager. Rekvireret skadeservice. Iværksat værdiredning i andet lager under indsats på grund af fare for brandspredning hertil. Overdraget skadestedet til virksomheden og skadeservice.
08:16	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
08:33	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:44	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:56	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon under filmoptagelser.
09:03	Dalslandsgade	Eftersyn	Tabt 6 l. acetylenflaske fra 4 meters højde. Fyldt en tank på stedet, med 1000 liter vand til køling af flasken de næste 24 timer. Stedet sørger selv for afhentning.
09:27	Vester Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:30	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:49	Nyhavn	Mindre forurening	Mindre oliefilm på vand.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. juli 2022 til kl. 08:00 den 9. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:30	Fengersvej	Eftersyn	Hvæpsebo antændt under arbejde med vinkelsliber på tag. Slukket med en 1 x HT-rør.
11:17	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:41	Avedøre Havnevej	Færdselsuheld	Oprydning efter mindre FUH imellem to køretøjer.
11:45	Ny Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:13	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:36	La Cours Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
17:19	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:40	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på dektoren.
17:48	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:11	Strandboulevarden	Eftersyn	Mindre ildløs i kølemontre, strømmen afbrudt.
18:51	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:08	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. juli 2022 til kl. 08:00 den 9. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:22	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
00:27	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
00:27	Gemmet	Springpude	Assistance til politiet.
00:44	Islands Brygge	Ild i container	Mindre ildløs i mobile plasttoilet, slukket med 1 x HT-rør.
03:05	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.