

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. juli 2022 til kl. 08:00 den 11. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:08	Sognevej	Trafikulykke	Sikring af skadested på motorvejen, personbil i solouheld uden tilskadekomst.
11:40	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:40	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:44	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
13:53	Postholdervej	Fastklemt	Dreng ca. 8 år. frigjort fra metal fodbold mål med en spreder. Drengens far er på stedet og overtager.
13:54	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:10	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:46	Kattegatvej	Fastklemt	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:04	Andreas Bjørns Gade	Eftersyn	Ild i potteplante. Slukket med 1 Liter vand.
20:09	Gammel Kongevej	Ild i Skraldespand	Skraldespand slukket med HT-rør.
20:22	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:45	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. juli 2022 til kl. 08:00 den 11. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:28	Nordstjernevej	Brandalarm	Mindre brand på værelse. Evakueret afdelingens beboere, slukket branden med slangevinde samt tryksat det berørte afsnit. Overdraget skadestedet til maskinmester og personale på stedet.
22:33	Hjørringgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:42	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:47	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:23	Bymuren	Ild i Lejlighed	Ild i lejlighed, foretaget eftersøgning og slukning med 1 HT-rør. Lettere røg i overliggende lejligheder pga. åbentstående vinduer. Overdraget skadestedet til skadeservice.
01:57	Kirkevej	Ild i Container	Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør.
02:54	Stenager	Eftersyn	Foretaget eftersyn for røglugt i bygning, konstateret mindre brand i udendørs askebæger hvorfra røgen havde spredt sig via ventilationsanlæg. Slukket med et par liter vand.
04:08	Langagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:16	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet falsk alarm af anden årsag.
07:21	Smedeland	Eftersyn	Anmelder oplever røglugt. Intet fundet eller detekteret ved ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. juli 2022 til kl. 08:00 den 11. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:24	Vigerslev Alle	Trafikulykke	Færdselsuheld med en teknisk fastklemt. Frigjort og overdraget til ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.