

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. juli 2022 til kl. 08:00 den 15. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Langagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:39	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Håndværker på stedet havde ikke sat anlæg i service.
12:15	Tagensvej	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst fik vi information om brand i et værelse i stueetagen, ingen personer tilbage på værelset og at sprinkleranlægget var aktiveret. Indsat 2 røgdykkere med vandfyldt slangevinde for eftersyn og afsøgning af værelse, konstateret værelse tomt, brand slukket af sprinkleranlæg og større vandskade på gulv samt begyndende vandskade i kælderetagen. Sat kile i sprinklerhoved for begrænsning af vandskade samt lukket for sprinklersektion i sprinklercentral. Foretaget ventilering af gang og værelse samt opsuget vand i lejlighed. Overdraget skadested til politi samt skadeservicefirma.
12:32	Burmeistergade	Gaslugt i det fri	Gaslugt ved udgravning. Intet målt eller fundet ved ankomst.
12:45	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Håndværker ville afprøve sprinkleranlæg, som ikke var sat i service.
13:06	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:12	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. juli 2022 til kl. 08:00 den 15. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:26	Nørre Allé	Brandalarm	ABA-anlæg aktiveret fra anlæg 2 i brandcentral 2. Ved beredskabets ankomst var evakuering påbegyndt og melding kom fra vagten om røg fra loft i bygning 18, øverste etage. Indsat primær styrke på eftersyn af etagen med henblik på evakuering og årsag til røgudvikling. Opgraderet udrykningen med HL+7 med tilkørsel til stigrørs indløb 18 på Tagensvej. Konstateret at røgen på etagen stammede fra kortslutning i vandautomat. Frakoblet vandautomat og foretaget udluftning. Informeret politiet på stedet om hændelsen samt overdraget skadestedet til vagten.
13:27	Vesterbrogade	Ild i Container	Ild i pap i åben 20 fods container. Håndværkere havde selv begyndt slukning med slangevinde. Brandvæsenet efterslukkede med HT-rør.
14:48	Ben Websters Vej	Elevatorstop	Udtaget 4 personer og en hund af elevator.
15:38	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet falsk alarm af anden årsag.
15:45	Sønder Boulevard	Eftersyn	Ild i parasol, slukket ved ankomst. Efterslukkede gløder med en spand vand.
16:07	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:06	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
18:11	Søndre Ringvej	Trafikulykke	Oprydning ifm. mindre trafikuheld.
21:11	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. juli 2022 til kl. 08:00 den 15. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:06	Hyrdeledet	Trafikulykke	Bil påkørt flere parkeret biler, fører behandlet af ambulance. Vi har foretaget sikring af skadestedet, samt opsamlet div. vragdele fra involveret køretøjer. Politiet overtaget skadestedet.
23:20	Godthåbsvej	Ild i Lejlighed	Kørt til melding om røglugt i lejlighed. Konstateret glødebrand i skraldepose i anmelders lejlighed, slukket i håndvasken. Foretaget udluftning af lejlighed, beboer tilset af ambulancepersonale for kontrol, og fundet ok.
07:19	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.