

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juli 2022 til kl. 08:00 den 17. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:53	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:40	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:10	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:27	Korsgade	Bygningsbrand	Ved ankomst konstateres røg fra toppen af affaldsskakt i taghøjden. Affaldsrum uden på bygning, åbnet med cutter. Affaldscontainer slukket med en 1 x HT-rør. Skadestedet overgivet til politiet.
16:07	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:52	Frederiksvej	Naturbrand	Ild i blomsterkasse, slukket ved beredskabets ankomst.
18:09	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:10	Fensmarkgade	Bygningsbrand	Ved ankomst konstateres røg fra altan og at der ikke er nogen hjemme. Skaffet sig adgang lejlighed, ved at sparke døren ind. Ildløs slukket med 1 x HT-rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.
21:44	Torvegade	Brandalarm	Reel alarm, idet der var mindre ildløs i rum ved siden af elevator, slukket med CO2 slukker.
22:00	Gullfossgade	Springpude	Assistance til politiet.
22:10	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juli 2022 til kl. 08:00 den 17. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:58	Dæmningen	Ild i skraldespand	Ild i askebæger, slukket med vandflaske.
23:22	Vanløse Byvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 x HT-rør.
23:57	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
00:37	P. Knudsens Gade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
00:50	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
01:14	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
03:06	Njalsgade	Bygningsbrand	Formentlig mindre kortslutning i eltavle som følge af overbelastning. Slukket før ankomst, ingen røg i bygningen.
05:00	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.