

# DØGNRAPPORT



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Ved Bellahøj Nord	First Responder	First Responder
10:17	Brøndby Nord Vej	First Responder	First Responder
11:42	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:01	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:22	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af føntørrer.
13:04	Nykær	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af ild i papir på et toilet. Overdraget til personale på stedet.
13:30	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:00	Bonderosestien	Naturbrand	Ild i græs efterslukkert med vand.
14:05	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:35	Svendborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:47	Nørre Farimagsgade	Gas-Gaslugt - eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. juli 2022 til kl. 08:00 den 22. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:03	Krudttårnsvej	Redning	Person kommet fri inden beredskabets ankomst. Ikke behov for redning.
17:12	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:16	Holbækmotorvejen	Naturbrand	Mindre brand i græs, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
17:22	Amager Strand	Drukneulykke	Beredskabet aflyst inden ankomst.
17:54	Svendborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:28	Roskildevej	Eftersyn	Eftersyn for brand i vaskemaskine. Ventileret lejligheden og foretaget eftersyn med termisk kamera. Overdraget skadestedet til skadeservice.
03:10	Lundtoftegade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, hvilket viste sig at være os fra madlavning.
03:52	Valdemarsgade	Eftersyn	Vandskade i lejlighed. Standset skaden og rekvireret skadeservice. Overdraget til politiet.