

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. juli 2022 til kl. 08:00 den 26. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:52	Plovstrupvej	First Responder	First Responder
08:53	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:10	Tibirkegade	Mindre forurening	Falsk alarm. Vand fra motorcykel presenning forvekslet med olie.
10:00	Meinungsgade	Serviceopgave	Hjulpet med åbning af elektronisk nøgleboks, for ilægning af nøgle.
10:28	H.C. Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:33	Steenwinkelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:38	Rydagervej	Bygningsbrand	Ild i emhætte, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn.
10:59	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:16	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:03	Vestgrønningen	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
12:24	Julius Andersens Vej	Serviceopgave	Hjulpet med åbning af elektronisk nøgleboks, for ilægning af nøgle.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. juli 2022 til kl. 08:00 den 26. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:36	Valby Tingsted	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:55	Blytækkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:05	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:36	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:02	Dronningensgade	First Responder	First Responder
15:51	Lyshøjgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
17:11	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
17:47	Korsdalsvej	Ild i bil	Varmeudvikling fra personbil. Ved vores ankomst var der intet at bemærke, eftersyn foretaget med termisk kamera.
18:57	Humletorvet	Eftersyn	Sprinklerrør sprunget læk. Lukket for sprinklerventilen i sprinklercentralen og overdraget til resursepersone.
19:53	Amagerfælledvej	Færdselsuheld	Trafikulykke med 1 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. juli 2022 til kl. 08:00 den 26. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:02	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:35	Vermundsgade	Eftersyn	Glødebrand i spagnum, slukket med 1 HT-rør.
21:03	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:53	Nordre Fasanvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
23:44	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:31	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:32	Solbjerg Have	Eftersyn	Glemt papir på kogeplade antændt. Slukket af beboer før beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
03:03	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
04:36	Kongens Nytorv	Eftersyn	Brand i blomsterkasse, slukket med 1 HT-rør.