

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2022 til kl. 08:00 den 27. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:54	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:04	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:06	La Cours Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:17	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:38	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:53	Grøndals Parkvej	Eftersyn	Glødbrand i gulv på gammel brandtomt. Skåret ca. 2 m ² gulv op og slukket med 1 x HT-rør.
11:11	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
12:22	Classensgade	Bygningsbrand	Røg fra tørre blade i lysskakt til kælder, slukket med 1 x HT-rør.
13:39	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:54	Rødovre Stationsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:06	Halmtorvet	Bygningsbrand	Der har været ild i en parasol med varmelegeme. Slukket ved ankomst. Strømmen afbrudt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2022 til kl. 08:00 den 27. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:47	Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:26	Vognporten	Eftersyn	Eftersyn for røglugt ved stikkontakt. Eftersyn ved termisk kamera, intet at bemærke.
16:48	Borups Alle	Bygningsbrand	Ild i batteri på elcykel. Slukket med pulverlukker før brandvæsenets ankomst. Butik ventileret, personale tilset af ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.
18:05	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:11	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
18:29	Landskronagade	Gaslugt	Lidt gas lugt i opgang. Undersøgt og udluftet opgang.
19:46	Valseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:49	Falkoner Alle	Skorstensbrand	Damp fra skorsten som viste sig af være vanddamp fra rensning af skorsten fra restaurant.
21:00	Wilkensvej	Mindre forurening	Personbil dryppede lidt benzin fra påfyldnings rør. Autohjælp havde selv lagt lidt absorberingsmiddel ud.
22:00	Industribuen	Brandalarm	Assistance til Beredskab 4K med CAFS-sprøjte og drejestige.
22:32	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2022 til kl. 08:00 den 27. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:40	Gullfossgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.