

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juli 2022 til kl. 08:00 den 28. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:42	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:54	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:14	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:41	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:12	Nordhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:57	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:45	Kong Georgs Vej	Eftersyn	Beboer mente at have kunne lugte røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:12	Richard Mortensens Vej	Eftersyn	Mindre brand i tagpap. Ved ankomst havde tagdækkerne selv slukket materialet med håndslukkere. Efterslukkert og foretaget eftersyn med termisk kamera.
14:34	Smyrnavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:47	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juli 2022 til kl. 08:00 den 28. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:05	Frederikssundsvej	Eftersyn	Røglugt i opgang, samt aktiveret røgalarm. Madlavning fundet som årsag. Udluftet opgang og lejlighed.
16:55	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
17:41	Ryesgade	Eftersyn	Eftersyn efter mad brændt på hos borger.
19:21	Korsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
19:50	Arkaderne	Eftersyn	Eftersyn for benzinlugt i opgang, stammer fra adskilt knallert i kælder. Kælder og opgang ventileret.
20:50	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:59	Lavendelstræde	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
21:41	Ved Bellahøj Syd	Serviceopgave	Person fastklemt i cykel. Frigjort med håndværktøj ved afmontering af cykeldele.
21:42	Gerbrandsvej	Ild i skraldespand	Intet for beredskabet.
22:39	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:16	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:13	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juli 2022 til kl. 08:00 den 28. juli 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:37	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:59	Kalvebog Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.