

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2022 til kl. 08:00 den 7. august 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------------|--------------------|---|
| 09:15 | Stenager | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 12:17 | Paul Bergsøes Vej | Færdselsuheld | Mindre trafikuheld imellem 3. køretøjer. |
| 12:31 | Hamborg Plads | Ild i skraldespand | Ild i askebægre på skraldespand slukket med 1 HT-rør. |
| 12:40 | Bremensgade | Eftersyn | Ass. Med adgang til lejlighed. |
| 12:53 | Backersvej | Færdselsuheld | Færdselsuheld mellem 2. personbiler, sikring af skadestedet, flere lettere tilskadekomne, ambulance rekvireret, biler flyttet ind til siden, vejbane ryddet for vragede, skadestedet overdraget til Politiet. |
| 13:22 | Kronprinsesse Sofies Vej | Færdselsuheld | Personbil kørt ind i parkeret bil. Ambulance samt politi rekvireret. Oprydning samt flytning af bil. Politi overtager skadested. |
| 13:34 | Nordre Tangvej | Naturbrand | Ild i buskads. Slukket af beboer ved beredskabets ankomst. |
| 14:50 | Georg Brandes Plads | Ild i skraldespand | Brand skraldespand i det fri. |
| 15:54 | Nørre Voldgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 16:02 | Sydhavns Plads | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 17:26 | Ungarnsgade | Bygningsbrand | Ild i tørretumbler i vaskekælder, slukket med HT, kælder og bagtrappe ventileret. Skadestedet overdraget til Politi og skadeservice. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2022 til kl. 08:00 den 7. august 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------------|-----------------|---|
| 17:58 | Søndre Fasanvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 18:21 | Prins Constantins Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - stjernekastet. |
| 19:26 | Baldersgade | Serviceopgave | Serviceopgave. |
| 20:29 | Ryparken | Eftersyn | Tilkaldt til kælder for eftersyn af røglugt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. |
| 21:15 | Rymarksvej | Bygningsbrand | Ved vores ankomst var der ild i et garageanlæg som blev afslukket med 2. HT-rør og 1 CAFS angreb. |
| 22:19 | Falkoner Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 02:32 | Immerkær | Ild i bil | Ild i bil. slukket med HT. Politi overtaget. |
| 02:40 | parmagade | First Responder | First Responder. |
| 04:33 | Vesterbrogade | Eftersyn | Intern brandmelder i gang, beboeren vækket, tørkogt gryde. Lejligheden udluftet. |
| 04:39 | Osvald Helmuths Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. |
| 05:02 | Frederikssundsvej | Færdselsuheld | Færdselsuheld med 2. biler. Sikring af skadested og oprydning. 2. personer overdraget til ambulancetjenesten. |