

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. august 2022 til kl. 08:00 den 10. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:33	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:34	Ejby Mosevej	Bygningsbrand	Ild i større bunke affald, slukket med vandkanon. Eftersyn blev foretaget med termisk kamera, intet at bemærke. Stedet blev overtaget af virksomhedens drift ansvarlige.
08:50	Dag Hammarskjölds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
08:50	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:48	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:21	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:22	Strandskolevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:08	Sydhavns Plads	Naturbrand	mindre naturbrand slukket af forbipasserende ambulance med pulverslukker
12:21	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:48	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. august 2022 til kl. 08:00 den 10. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:28	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:31	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:54	Strandfogedvej	Forurening	Soloulykke, 1 person bragt på hospitalet. Sikring af skadestedet samt oprydning.
14:57	Grøndals Parkvej / Jernbane Allé	Forurening	2 biler støt sammen, ingen personskade. Bilerne skubbet ind til siden, oprydning blev foretaget, ved fejning af glasskår og vragele fra kørebanen.
15:12	H.C. Andersens Boule- vard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
15:18	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
16:05	Havkajakvej	Bygningsbrand	Ild i friturekoger, slukket med et brandtæppe. Skadeservice tilkaldt og overtog herefter den vi- dere opgave.
16:48	Frederiksgade	Eftersyn	Overophedet ovn, strømmen taget fra ovnen.
17:49	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:00	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:03	Krimsvej	First Responder	Assistance til hjertestop

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. august 2022 til kl. 08:00 den 10. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:07	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:57	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:50	Kirsebærhaven	Eftersyn	Ild i trappe, slukket ved ankomst. Eftersyn blev foretaget, intet yderligere at bemærke.
20:01	Tårnvej	Forurening	Mindre oliespild, udlagt absol til opsugning af spildet.
20:06	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:18	Norgesgade	Eftersyn	Gaslugt i lejlighed. Eftersyn blev foretaget med gasdetektor, intet at bemærke.
00:06	Højbro Plads	Eftersyn	Ild i gryde med olie, Båret til det fri. Derefter lavet et eftersyn på ventilationen intet at bemærke.
00:45	Strandboulevarden	Eftersyn	Røglugt i opgang. Eftersyn blev foretaget, intet at bemærke.
03:15	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:09	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.