

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. august 2022 til kl. 08:00 den 13. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:05	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:21	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:28	Mosetoften	Naturbrand	Mindre natur brand, slukket med småredskaber.
10:37	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:05	Reersøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
12:50	Vesterkærvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget efter ukrudtsbrænding op ad hus. Slukket ved ankomst.
14:57	Wibrandtsvej	Mindre forurening	Større lækage af hydraulikolie fra en entreprenørmaskine. Udlagt absodan til opsamling af spild.
15:15	Hillerødmotorvejen	Færdselsuheld	3 Biler kørt sammen, ingen personskade. Oprydning foretaget.
15:53	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm. En detektor var aktiveret på grund af hærværk.
16:43	Tapperitorvet	Ild i skraldespand	Overtændt fritstående mindre skraldespand slukket med en vandslukker.
16:48	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:01	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:08	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. august 2022 til kl. 08:00 den 13. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:48	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:39	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:02	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
20:16	Ryesgade	Brandalarm	Mobilt sprinkleranlæg udløst grundet røg fra skraldespand. Skadested overdraget til skadeservice.
20:46	Vasbygade	Ild i skraldespand	Røg fra fritstående skraldespand, slukket med 2 flasker vand.
20:52	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
00:30	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:06	Vognporten	Naturbrand	Mindre bål på gaden. Slukket med 1 HT-rør.
04:51	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:08	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:07	Dybbølsbro	Færdselsuheld	Mindre materiel trafikulykke. Ingen personskade. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.