

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. august 2022 til kl. 08:00 den 17. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:45	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:32	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:20	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:25	Fuglsang Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:10	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:47	Sankt Hans Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:36	Bryggervangen	Mindre forurening	Væltet motorcykel lækkede benzin, rejst op. Udlagt absodan til opsamling af spild.
14:44	Nygårds Plads	Eftersyn	Anmelder mente at kunne lugte røg. Eftersyn foretaget med termisk kamera, intet fundet.
16:05	Krimsvej	Eftersyn	Mødt, ej i brug.
18:31	Kirstinedalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:11	Bispebjerg Bakke	Redning	Assistance til Politi.
19:25	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. august 2022 til kl. 08:00 den 17. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:43	Ragnhildgade	Bygningsbrand	Eftersyn foretaget. Fundet en tørkogt gryde i lejlighed. Lejlighed udluftet, skadestedet overdraget til politiet.
00:36	Rossinisvej	Eftersyn	Vand i en el-installation under køkkenvask. Forsyningsledning afbrudt. Eftersyn foretaget med termisk kamera, intet unormalt fundet.
03:37	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:42	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.