

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. august 2022 til kl. 08:00 den 18. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:52	Sigurdsgade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden ankomst.
10:34	Strandjægervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:02	Strandjægervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:28	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:48	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:04	Ryegade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:50	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:41	Banemarksvej	Ild i affald	Brand i container, slukket ved ankomst. Der blev foretaget eftersyn.
14:49	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:51	Hvidovrevej	Ild i bil	Mindre brand i personbil, slukket med et HT-rør.
15:15	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. august 2022 til kl. 08:00 den 18. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:23	Seminarievej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:24	Gamle Landevej / Herstedøstervej	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden ankomst.
16:39	Tårnvej	Naturbrand	Ild i busk, slukket med et HT-rør.
17:35	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:39	Ejbydalsvej	Bygningsbrand	Ild i skur, slukket med to HT-rør.
18:43	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:50	Dronningens Tværgade	Ass. til ophjælpning	Udrykningen aflyst inden ankomst.
19:08	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:23	Amagerbrogade	Bygningsbrand	Brand i større restaurant beliggende i stueetagen i beboelsesejendom. Begrænset brandspredning samt eftersøgt og evakueret tre opgange i samarbejde med politiet. Efterfølgende slukket konstruktionsbrand i to lejligheder i etageadskillelsen mellem stueetagen og første sal. Foretaget udluftning af de overliggende lejligheder tilknyttet de 3 opgange. Foretaget eftersyn af kælderetagen. Orienteret politiet samt overdraget følgeskadebekæmpelse til et tilkaldt skadeservicefirma. Foretaget kontrollerende eftersyn på brandstedet, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. august 2022 til kl. 08:00 den 18. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:31	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:42	Birkeskoven	Forurening	Mindre benzinspild på p-plads, udlagt absodan på til opsugning af spildet.
23:19	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:08	Amagerbrogade	Eftersyn	Eftersyn foretaget på tidligere brandsted, intet at bemærke.
04:15	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
07:27	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:36	Peter Bangs vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.