

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. august 2022 til kl. 08:00 den 19. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:44	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:32	Stamholmen	Mindre forurening	Mindre spild af diesel på vej. Udlagt absorberingsmiddel og fejlet.
10:12	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Personbil gledet ind i autoværn. Lettere materiel skade. Politiet overtog skadested.
10:40	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:46	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:58	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:34	Tingvej	Bygningsbrand	Ild i køkken, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
13:23	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:43	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:42	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:45	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:01	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. august 2022 til kl. 08:00 den 19. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:58	Kalvebod Brygge	Drukneulykke	Person reddet op fra havnen, overgivet til ambulance.
00:59	Nøddehaven	Ild i bil	Ild i 2. biler samt en hæk. Slukket med 2. HT. og efterslukket med skumrør. Politiet overtog skadested.
01:24	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
01:24	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:48	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:43	Frederiksberg Alle Metro-city Station	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:55	Sundkrogsgade	Bygningsbrand	Ild i køkken, slukket ved beredskabets ankomst. Udluftet køkken og kantine, og overdraget skadestedet til politiet.
07:42	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:51	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.