

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. august 2022 til kl. 08:00 den 26. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:39	Bellmansgade	Færdselsuheld	Assistance til ambulancetjenesten med afskærmning.
08:39	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:26	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:52	Skyttegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:43	Parkstien	Eftersyn	Der har været ild i en tørretumbler, slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget af tørretumbler og stikkontakten. Overdraget til bruger på stedet.
13:16	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:42	Liljens Kvarter	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:53	Nyholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:26	Østerbrogade	Færdselsuheld	Frigjort en person under varevogn, assisteret med behandling i samarbejde med ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.
18:15	Amagerbrogade	Forurening	Knallerist påkørt af bil, en person lettere såret blev overdraget og indbragt til skadestue af ambulancetjenesten. Oprydning på skadestedet foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. august 2022 til kl. 08:00 den 26. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:42	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:00	Ballerupvej	Naturbrand	Ild i bil, slukket med et HT-rør.
22:32	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:17	Istedgade	Eftersyn	Assistance til politiet med spuling af gade.
03:04	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:09	Saxogade	Eftersyn	Assistance til politiet med spuling af gade.
04:23	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:00	Helsingborggade	Eftersyn	Ild i buskads, slukket med en vandslukker.
07:45	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på en linjedetektor.