

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2022 til kl. 08:00 den 1. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:32	Borups Allé	Eftersyn	Slukket mindre ildløs på terrasse i haven.
10:16	Langebro	Eftersøgning	Assisteret politi med eftersøgning omkring Trekroner med beredskabets båd.
10:50	Nørbyholm	Eftersyn	Ild i skur, anmelder havde selv slukket branden med have slange. Fjernet et par brædder, for eftersyn. Eftersyn foretaget med termisk kamera.
11:29	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
11:54	Mariendalsvej	Assistance	Ass. Til hjemmeplejen.
14:37	Lillievej	Naturbrand	Ild i busk - slukket ved HBR ankomst.
15:56	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:21	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:33	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:23	Engdraget	Ild i skraldespand	Slukket ild i skraldespand.
22:28	Søndre Fasanvej	Bygningsbrand	Røg fra mindre brand i køkken, skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
23:47	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2022 til kl. 08:00 den 1. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:17	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:16	Elbagade	Ild i skraldespand	Mindre ildløs i en bænk og en affaldscontainer.
01:57	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:40	Lygtemagerstien	Ild i bil	Ild i to biler ved beredskabets ankomst. Slukket med HT. Skadested overdraget til politiet.
06:32	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:38	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:45	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde.
07:51	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.