

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. august 2022 til kl. 08:00 den 27. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:20	Rødovrevej	Ild i bil	Slukket mindre brand i bil. Overdraget til politiet.
09:15	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:33	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:55	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:14	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:50	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:55	Herstedvestervej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af ild i noget papir på et toilet. Slukket inden beredskabets ankomst.
11:56	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:27	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:25	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. august 2022 til kl. 08:00 den 27. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:35	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:56	Bymuren	Ild i container	Slukket ild i container med et HT-rør og efterfølgende udlagt skum.
14:01	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:14	Nyrosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:01	Lyngbyvej	Færdselsuheld	To biler impliceret, heraf ingen tilskadekomne. Foretaget sikring og oprydning på skadestedet og efterfølgende overdraget til politiet.
17:17	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:33	Brøndby Nord Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:45	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel; teater røg.
18:25	Emil Chr. Hansens Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:34	Nansensgade	Eftersyn	Eftersyn af ventilationsudtræk på taget af bygningen. Intet for beredskabet.
19:12	Sydhavngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. august 2022 til kl. 08:00 den 27. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:13	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af ild i en skraldespand. Slukket af et mobil-sprinkleranlæg, inden beredskabets ankomst. Overdraget til personalet på stedet.
20:33	Mørkhøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel; teaterrog.
23:42	Amagerfælledvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
00:01	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:05	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel; røgkanon.
01:40	Meinungsgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed, viste sig at være mad der var brændt på.
01:49	Ejby Mosevej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med en tidligere brand, der var blevet slukket inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget med termisk kamera, intet at bemærke.
02:11	Hedegaardsvej	Ild i skraldespand	Ild i aviser, slukket inden beredskabets ankomst.
04:07	Fælledparken Skaterpark	Serviceopgave	Assistance til politiet.
05:00	Smyrnavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.