

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2022 til kl. 08:00 den 28. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:43	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:01	Hammerholmen	Eftersyn	Mindre oliespild i drækanal. Overdraget til personalet, der selv rekvirerede slamsuger.
10:05	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:07	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:21	Stamholmen	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør. Overdraget til vejhjælp.
11:25	Rødovre Stationsvej	Redning	Oversvømmelse af vejareal. Renset kloakdæksel og overdraget til personale fra kommunen.
12:36	Sydhavns-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
12:40	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:58	Porcelæns-haven	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af mindre brand i klæder. Dette slukket inden beredskabets ankomst.
16:43	Bodenhoffs Plads	Eftersyn	Eftersyn for røg-lugt fra vaskemaskine. Strømmen afmonteret og gennemgået vaskemaskinen med termisk kamera, intet at bemærke.
17:01	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2022 til kl. 08:00 den 28. august 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:04	Ørestads Boulevard	Færdselsuheld	To biler impliceret. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Assisteret ambulancetjenesten og overdraget skadestedet til politiet.
19:27	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
19:35	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:49	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:25	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:40	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
23:07	Vinhaven	Ild i bil	Overophedet motor i personbil forvekslet med ild i bil. Et mindre spild fra motoren opsamlet.
23:31	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:20	Tårnvej	Færdselsuheld	Foretaget sikring af skadested. Assisteret ambulancetjenesten og foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet.
06:21	Åboulevard / Hans Egedes Gade	Springpude	Beredskabet kom ikke i brug.