

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. september 2022 til kl. 08:00 den 3. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:15	Nansensgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
08:39	Tesdorpsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:54	Nordre Fasanvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.
10:01	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:40	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:43	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:45	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:59	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:06	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:20	Blågårdsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
12:52	Farverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. september 2022 til kl. 08:00 den 3. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:56	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:22	Muslingevej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen i lyskryds. Kun materiel skade.
16:31	Havneholmen	Assistance	Ass. til politiet
16:48	Smedetoften	Brandalarm	Blind alarm, idet flere detektorer var aktiveret uden påviselig grund.
17:16	Arresøgade	Eftersyn	Melding om røg i gården. Røg stammede fra opstart af grill, intet at bemærke.
17:32	Robert Jacobsens Vej	First Responder	First Responder.
17:53	Lundtoftegade	Brandalarm	Mobilt sprinkleranlæg aktiveret på grund af rygning. Beboer tilset af ambulance. Overdraget re-tablering af sprinkleranlæg og skadestedet til personale.
18:03	Artillerivej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:00	Emdrup Station	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:10	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:11	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:15	Hvidovrevej	Færdselsuheld	Foretaget mindre oprydning efter færdselsuheld.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. september 2022 til kl. 08:00 den 3. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:39	Godthåbsvej	Bygningsbrand	Ved ankomst mindre brand i potteplante på altan. Beboer slukkede selv ildløs. Overdraget skadestedet til politiet.
02:41	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
05:19	Store Krog	Bygningsbrand	Brand i hynde. Slukket med håndslukker. Overdraget skadestedet til beboer.
05:28	Lollandsvej	Eftersyn	Ved ankomst aktiv røgalarm som var udløst på grund af madlavning.
06:59	Kronprinsessegade	Eftersyn	Lastbil kørt ind i facade. Større bygningsdel faldet ned på vejen, i øvrigt ingen risiko for sammenstyrtning. Vejen spærret og overdraget til politiet.