

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. september 2022 til kl. 08:00 den 5. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:03	Thorsgade	Mindre forurening	Mindre oliespild på kørebane. Udlagt absodan og opsamlet dette.
11:38	Priorparken	Bygningsbrand	Ild i filter til produktionsanlæg, slukket med håndbruser.
12:23	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:25	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:06	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:21	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:39	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:18	Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	Udlagt absodan på oliespild ifm. mindre færdselsuheld.
20:03	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:02	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:31	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
01:35	Moselgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. september 2022 til kl. 08:00 den 5. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:37	Haveselskabsvej	Ild i bil	Ild i 2 biler, heraf 1 el-bil. Dæmpet brand i batteripakke, og rekvireret speciel-container for borttransport af el-bil. Skadestedet overdraget til Politiet og skadeservice.
03:56	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:43	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:31	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
07:54	Asgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.