

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. september 2022 til kl. 08:00 den 6. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:55	Roskildevej	Ild i bil	Røgdudvikling fra bremses på personbil. Eftersyn foretaget.
09:27	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:14	Esplanaden	Ild i container	Ild i container slukket med 2 HT-rør + skumrør.
11:19	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:41	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:01	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på dektoren.
16:16	Nordre Frihavnsgade	Bygningsbrand	Ild i køkken, slukket med 1 HT-rør. Lejligheden eftersøgt og ventileret for røg. Overdraget til skadeservice.
16:35	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn samt udluftning foretaget.
16:44	Mellemtoftevej	Færdselsuheld	Trafikulykke med bil og bus impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
16:47	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. september 2022 til kl. 08:00 den 6. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:13	Svendebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:49	Bødkerporten	Naturbrand	Mindre brand i staudebed. Slukket med 1 HT-rør.
20:17	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:23	Nygade	Ild i container	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst.
22:19	Søndre Ringvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
03:20	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
04:32	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
05:16	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.