

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. september 2022 til kl. 08:00 den 8. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:15	Søfortvej	Brandalarm	Stoppet under fremkørsel.
09:25	Åleslippen	Bygningsbrand	Ild i lejlighed. Slukket før beredskabets ankomst. Lejligheden eftersøgt og overtryksventileret. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
10:34	Christiansborg Slots- plads	Brandalarm	Ild i olie på en stegepande. Indsat røgdykkerhold for eftersyn samt udluftning.
10:50	Banemarksvej	Ild i bil	Ild i gaffeltruck i det fri. Slukket med en slangevinde.
10:57	Tybjergparken	Brandalarm	Aktiveret som følge af os fra madlavning.
11:02	Røde Mellemevej	Brandalarm	Aktiveret som følge af håndværkers arbejde.
11:40	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Aktiveret som følge af håndværkers arbejde.
11:56	Sankt Hans Gade	Assistance	Tagdele nedtaget på grund af nedstyrtningsfare.
12:59	Nyrnberggade	Brandalarm	Ild i et viskestykke på et komfur. Røgdykker indsat for eftersyn samt udluftning.
13:14	Avedøreholmen	Brandalarm	Aktiveret som følge af håndværkers arbejde.
17:14	Voltvej	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
17:40	Løvtikkevej	Brandalarm	Aktiveret som følge af os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. september 2022 til kl. 08:00 den 8. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:16	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Aktiveret som følge af os fra madlavning.
19:15	Finsensvej	Bygningsbrand	Ild i et stort overfyldt askebæger på en altan. Rejst 12 m stige og slukket med et HT-rør.
19:46	Guldborgvej	Brandalarm	Plasticservice glemt på tændt komfur. Foretaget udluftning. En person tilset af ambulance.
20:33	Torveporten	Brandalarm	Aktiveret som følge af os fra madlavning.
21:27	Ydergårdsvej	Naturbrand	Ild i et større skovområde. Slukket med to HT-rør. Foretaget eftersyn ved hjælp af drone.
22:29	Åkandevej	Færdselsuheld	Soloulykke. Bil påkørt skilt. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet. To personer tilset af ambulance. Skadestedet overdraget til politiet.
03:40	Voldboligerne	Brandalarm	Ild i dyne og madras i ældrebolig. Indsat røgdykker for afslukning og eftersøgning. Brand slukket med slangevinden på etagen. Foretaget udluftning. En person tilset af ambulance. Skadestedet overdraget til skadeservice.
05:02	Jagtvej	Eftersyn	Letbeton på gavl revet løs. Området afspærret. Løs del af gavl nedtaget vha. drejestige. Skadestedet overdraget til skadeservice og bygningssagkyndig.
05:45	Sydhavns Plads	Brandalarm	Aktiveret som følge af afbrænding af røgelse.