

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. september 2022 til kl. 08:00 den 9. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|------------|--|
| 08:30 | Mandelvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 09:21 | Tietgensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 09:38 | Solbjerg Plads | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:12 | Sjællandsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:21 | Godthåbsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 10:30 | Rådmandsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 10:35 | Valdemar Hansens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. |
| 10:40 | Heimdalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 10:55 | Frederiksberg Bredegade | Brandalarm | Mindre brand i ventilations skakt med røgspredning til kælder under rådhus. Brand slukket med vandslukker. |
| 10:56 | Kongens Nytorv | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. september 2022 til kl. 08:00 den 9. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------|-------------------|--|
| 11:41 | Tapperitorvet | Naturbrand | Mindre brand i buskads, slukket med 9l. trykladet vandslukker. Efterset med termisk kamera og ingen temp. over 20 grader. |
| 12:12 | Erhvervsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 12:22 | Erhvervsvej | Brandalarm | Udrykningen aflyst inden fremkomst. |
| 13:06 | Klitmøllervej | Ild i lastbil/bus | Ild i affaldsrum på skraldebil. Skraldebilen er tømt, ingen brand. Renovationsfirmaet sørger selv for oprydning af det udtømte indhold fra skraldebilen. |
| 13:11 | Nitivej | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. |
| 14:05 | Svendbjergvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 14:33 | Nordre Toldbod | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 14:53 | Svendbjergvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 16:02 | Hammerholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |
| 16:59 | Fabrikmestervej | Brandalarm | Røg udvikling fra savsmuld i en robotsav. Slukket med vand fra vandflaske. Rum ventileret og ABA reableret. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. september 2022 til kl. 08:00 den 9. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------------|------------|---|
| 17:19 | Carl Jacobsens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 17:43 | Rabarbervej | Brandalarm | Ild i viskestykke på komfur. Slukket inden ankomst. |
| 18:50 | Torveporten | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 18:54 | Carl Jacobsens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 19:37 | Vesterbrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 20:18 | Fælledvej / Skydebanevej | Eftersyn | Melding om væltet træ. Intet fundet. |
| 21:34 | Jægersborggade | Eftersyn | Røgalarmer i gang - ingen brand |
| 23:33 | Sofienhøjvej | Eftersyn | Eftersyn. Pomfritter brændt på i ovn. |
| 23:37 | Knippelsbrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. |
| 01:51 | Mitchellsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 04:21 | Essedal | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 05:04 | Poppelstykket | Brandalarm | Blind alarm, grundet vand i melderens. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. september 2022 til kl. 08:00 den 9. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------|------------|--|
| 05:12 | Horsedammen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 05:33 | Vestre Teglgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 05:45 | Rundholtsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg. |