

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. september 2022 til kl. 08:00 den 15. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:24	Julius Thomsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:32	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:49	Rypehusene	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af efterladt materiale på tændt kogeplade, slukket ved ankomst.
09:59	La Cours Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:02	Muldager	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted. Røg fra tagryg, foretaget mindre slukning og tagplade afmonteret.
10:18	Japanvej	Mindre forurening	Større spild af hydraulikolie fra kranvogn, udlagt absorberingsmiddel.
10:55	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:57	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerrør.
11:19	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:27	Brohusgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. september 2022 til kl. 08:00 den 15. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:32	Hasselvang	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret intern røgalarm. Alarm udløst på grund af madlavning.
13:55	Valby Langgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:17	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:38	Vindmøllevej	Bygningsbrand	Mindre brand ved kedel i kælder, indsat røgdykkerhold til slukning. Foretaget udluftning og overdraget skadestedet til ressourceperson.
15:00	Meinungsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:52	Kirkesvinget	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af ild i seng og dyne. Efterslukning og udluftning foretaget af gang og værelse. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
16:50	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:24	Sundkaj	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af olieholdige klude, der sandsynligvis var selvantændt. Slukket med en vandlukker. Udluftning foretaget.
18:48	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:19	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:19	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. september 2022 til kl. 08:00 den 15. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:36	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
21:45	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:03	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
03:26	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:10	Gerbrandsvej	Naturbrand	Anlagt bål i dertil indrettet bålsted, slukket med et HT-rør.
06:45	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.