

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2022 til kl. 08:00 den 17. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:42	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:58	Dybbølsbro	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
09:37	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:56	Rolfs Plads	Ild i lastbil	El-løbehjul udviklede varme, røg og flammer fra batteripakken efter sammenpresning i skraldebil. Løbehjul kølet ned og slukket før Beredskabets fremkomst. Efterslukning af mindre glødebrand i skrald.
10:00	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:02	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var påkørt.
10:20	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:42	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:53	Sydvestvej	Gasledningsbrud	Sikret skadestedet og udlagt sikrings slange. Nærliggende bygninger orienteret og bedt om at blive indendørs. Overdraget til gasselskab.
12:38	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
13:17	Brøndby Nord Vej	Springpude	Mødt, ej i brug.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2022 til kl. 08:00 den 17. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:30	Svendbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:41	Liljens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:45	Bystævneparken	Bygningsbrand	Brand i tøjrester i vaskekælder. Slukket med 1 HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.
14:04	Svendbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:10	Åboulevard	Færdselsuheld	Trafikulykke med personbil og motorcykel impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
15:31	Strandfogedvej	Færdselsuheld	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
16:41	Midtfløjene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:54	Rolighedsvej	Eftersyn	Tæt røg i lejlighed efter tørkogt gryde. Lejligheden ventileret.
18:04	Østerparken	Bygningsbrand	Assisteret Beredskab 4K med drejestige.
18:05	Solkrogen	Naturbrand	Ved ankomst damp fra græs bunke. Foretaget eftersyn, ikke behov for yderligere.
18:10	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:47	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2022 til kl. 08:00 den 17. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:12	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:43	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
22:00	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:05	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Ild i værelse, slukket med slangevinde. Værelse og gangareal ventileret for røg. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservicefirma.
23:52	Hannemanns Allé	Færdselsuheld	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
00:02	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:56	Spanteloftvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:12	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:04	Hiort Lorezens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:12	Bartholinsgade	Eftersyn	Røglugt og en aktiveret røgalarm skyldtes et tændt gaskomfur, ingen brand. Lejlighed udluftet og overdraget til beboer.
06:09	Åmarkvej	Elevatorstop	Elevatorstop, hjulpet 1 person ud af elevator.
06:44	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2022 til kl. 08:00 den 17. september 2022

