

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. september 2022 til kl. 08:00 den 19. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:04	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:25	Ydergrænsen	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, slukket mindre brand i tagkonstruktionen.
10:31	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
10:38	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:01	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
14:31	Christians Brygge	Eftersyn	Ild i rundsav med brandspredning til spånsuger, slukket glødebrand i savsmuld og foretaget ventilering af røg.
15:00	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:13	Ydergrænsen	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, slukket mindre glødebrand.
15:17	Ejby Mosevej	Eftersyn	Ved ankomst konstateret ukontrolleret afbrænding i affaldssilo, som var "rødgloedende". Indsat røgdykkerhold til begrænsning. Tømt silo i samarbejde med personalet, slukket affald og overdraget skadestedet til virksomheden.
15:27	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:16	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. september 2022 til kl. 08:00 den 19. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:48	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:38	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:36	Østerbrogade	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
00:47	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:57	Nygårds Plads	Ild i bil	Ild i to biler i parkeringshus, slukket med to HT-rør.
01:17	Holger Danskes Vej	Eftersyn	Intern brandalarm udløst uden påviselig årsag
07:33	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.