

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2022 til kl. 08:00 den 27. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:14	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:26	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
08:34	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:45	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:16	Følager	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af ild i en skraldespand. Slukket ved beredskabets ankomst. Udluftning foretaget.
09:21	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:56	Ålholmvej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen, foretaget sikring og oprydning på skadestedet. En person overdraget til ambulancetjenesten.
10:02	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:30	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:09	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2022 til kl. 08:00 den 27. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:50	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:09	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:07	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
15:53	Fabriksparken	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem lastbil og to personbiler. En person overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget sikring af skadestedet og oprydning.
17:03	Sibeliugade	Bygningsbrand	Ild i træoplag ved skibscontainer, slukket med et HT-rør.
17:13	Augustagade	Bygningsbrand	Tøj på tændt komfur, komfur slukket og tøj fjernet af personer på stedet. Foretaget eftersyn og udluftning.
17:35	Øresundsmotorvejen	Færdselsuheld	Tre biler i harmonikasammenstød. Tre personer tilset af ambulancetjenesten. Foretaget sikring af skadested og biler flyttet ind i nødsporet. Skadestedet overdraget til politiet.
18:23	Kattegatvej	Bygningsbrand	Ild i større udendørs oplag af træaffald, slukket med to HT-rør.
20:13	Allegade	Bygningsbrand	Røg fra garage, slukket med et HT-rør.
21:29	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
22:30	Blegdamsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2022 til kl. 08:00 den 27. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:57	Scandiagade	Færdselsuheld	Solo uheld. Bil påkørt betonklods. Foretaget sikring og oprydning af skadestedet.
00:21	Kattegatvej	Eftersyn	Brand i oplag af træaffald, slukket med HT-rør og vandkanon fra tankvogn.
03:33	Amagerbrogade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, stammede fra mad der var brændt på.
03:43	Amager Strandvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til Politiet.
04:08	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
04:49	Brydes Alle	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, intet at bemærke.
06:10	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
06:31	Strandskolevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
06:41	Nykær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:55	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:15	Statenevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.