

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2022 til kl. 08:00 den 29. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:18	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:33	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:50	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:53	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:57	Rahbeks Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:16	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:27	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:30	Fredensgade	Færdselsuheld	Mand påkørt af sidespejl på bus
14:35	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:48	Rughavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:48	Nørre Voldgade	Naturbrand	Glødebrand i vejtræ

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2022 til kl. 08:00 den 29. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:58	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
15:15	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:52	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:58	Dybbølsgade	Bygningsbrand	Eftersyn for røglugt.
16:31	Præstemosen	Bygningsbrand	Ild/kortslutning i transformer til spotlys i kælder - frakoblet transformer samt udluftet bygning,
18:12	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:25	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:12	Valseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
19:16	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:18	Trædrejerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:18	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:20	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Smeltet kobber spole i teknikum.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2022 til kl. 08:00 den 29. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:42	Bispebjerg Bakke	Ild i knallert	Ild i elcykel, uden batteri, slukket med en HT-rør. Politiet overtager.
20:45	Ruten	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
20:46	Birkmosevej	Ild i container	Ild i container. Slukket med 1 HT-rør.
21:20	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
22:45	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:30	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:51	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:29	Hf. Svarø	First Responder	Assistance til hjertestop.
07:18	Brigadevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
07:19	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.