

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. september 2022 til kl. 08:00 den 30. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:36	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. Eftersyn foretaget.
08:37	Store Kirkestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:17	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Solo færdselsuheld. 1 person kørt på hospitalet med mindre skader.
09:21	Lollandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:11	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:57	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
11:23	Langelinie	Mindre forurening	Oliefilm på vandet, intet fundet.
11:33	Strandfogedvej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem personbil og lastbil. Sikring af skadested og samt oprydning.
11:33	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:00	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:15	Mimersgade	Assistance	Assisteret ambulance og akutlæge ved faldulykke fra altan. Assisteret politiet med adgang til lejlighed.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. september 2022 til kl. 08:00 den 30. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:29	S-Vej	Brandalarm	Fejl på Alarmtryks systemet. Intet fundet. Overtaget af lokal montør på stedet.
12:58	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
13:05	Prins Jørgens Gade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:17	Østbrovej	First Responder	Assistance til hjertestop.
13:23	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
15:50	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:13	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:37	J.E. Ohlsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:16	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:26	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:02	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
18:19	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:34	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. september 2022 til kl. 08:00 den 30. september 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:06	Topasgangen	Bygningsbrand	Ild i kolonihavehus. Slukket med 2 HT-rør. Politi og Skadeservice overtaget skadestedet.
21:31	Hanstholmvej	Redning	Person fastklemt i legestativ. Frigjort ved brug af bajonetsav. Ambulance overtaget patient.
22:19	Avedøre Station	Ild i bil	Ild i kabine på personbil. Slukket med 1 HT-rør med påsat skumrør. Kabine kraftigt brandskadet. Politiet over tog skadested.
00:24	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:10	Sylows Plads	Brandalarm	Røgfylt værelse fra computer/strygejern.
03:01	S - Vej Midt	Brandalarm	Falsk alarm. Fejl på alarmtryk systemet.
03:44	S - Vej Midt	Brandalarm	Falsk alarm. Fejl på alarmtryk systemet.
04:09	S - Vej Midt	Brandalarm	Falsk alarm. Fejl på alarmtryk systemet. Sat i service. Bravida mødt og overtaget opgaven.