

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. august 2022 til kl. 08:00 den 1. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------|-----------------|---|
| 08:29 | Hvidovrevej | First Responder | First Responder. |
| 08:47 | Ole Maaløes Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:10 | Gammel Kongevej | Eftersyn | Eftersyn for røg viste sig at være betonstøv fra åbenstående vindue i 4. sals højde. |
| 10:32 | Poppelhusene | Bygningsbrand | Ild i gryde med mad, kølet i vask. Udluftning med overtryksventilator foretaget. Politi overtaget skadested. |
| 10:35 | Horsensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. |
| 10:36 | Burmeistersgade | Eftersyn | Eftersyn for røglugt på trappe samt aktiv røgalarm i lejlighed. Konstateret røg i køkken grundet madlavning. Ventilert lejlighed med overtryksventilator. |
| 10:44 | Jorisvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:16 | Stockholmsgade | Eftersyn | Lugt af brændt plast i teknik-rum skyldes formentlig overgang i en printplade i et tekniskab. Tekniker tilkaldt. |
| 11:26 | Nørrebrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 12:28 | Ole Maaløes Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. august 2022 til kl. 08:00 den 1. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------|--------------------|---|
| 12:57 | Nørre Voldgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 13:00 | Aksel Møllers Have | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 14:36 | Banegårdspladsen | Færdselsuheld | Person påkørt af varevogn. Sikret skadestedet og ydet første hjælp indtil ambulance og læge overtog. Ryddet op og derefter overdraget skadestedet til Politiet. |
| 15:15 | Dybbølsbro | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 16:01 | Johan Krohns Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 16:20 | Serridslevvej | Ild i skraldespand | Ild i skraldespand i det fri. Slukket med 1 HT-rør. |
| 17:33 | Husum Vænge | Eftersyn | Røgalarm aktiveret i opgang uden påviselig årsag. |
| 18:11 | Midtermolen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 18:19 | Nørrebrogade | Assistance | Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. |
| 19:12 | Fortkaj | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:20 | Strandgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. august 2022 til kl. 08:00 den 1. september 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|------------------|------------|--|
| 20:28 | Mariendalsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 03:37 | Silkegade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren. |
| 06:10 | Johan Krohns Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |