

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2022 til kl. 08:00 den 15. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:24	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:20	Kronprinsessegade	Eftersyn	Røg fra tørretumbler. Overdraget til ejer.
09:23	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:24	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
09:30	Larslejsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:52	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:06	Thorsgade	Eftersyn	Eftersyn efter mindre brand i vaskerum. Vaskerum samt gangareal ventileret. Overdraget til politiet.
10:27	Slotsholmsgade	Serviceopgave	Deltagelse i øvelse.
11:50	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:32	Overgaden Oven Vandet	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:14	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2022 til kl. 08:00 den 15. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:28	Vesterbrogade	Eftersyn	Batteri røgalarm i trappeopgang aktiveret af ukendt årsag
18:01	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:29	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:30	Luganovej	Eftersyn	Røgfylt villa. Eftersøgning og ventilering. Politiet overtager skadestedet.
20:01	Bellmansgade	Ild i container	Ild i plastcontainer, slukket med 1 HT-rør.
20:04	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:11	Amagerfælledvej	Bygningsbrand	Ild i gryde på komfur. Brand slukket og lejlighed ventileret. Skadested overleveret til skadeservice.
20:52	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:55	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
00:33	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:46	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.