

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. oktober 2022 til kl. 08:00 den 30. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Grambyvej	Eftersyn	Røgdudvikling fra tørretumbler, slukket inden beredskabets ankomst. Tørretumbleren båret ud i det fri og boligen mekanisk ventileret.
08:52	Brigadevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:17	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:14	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:16	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:49	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:06	Esplanaden	Bygningsbrand	Ild i opvaskemaskine, slukket med et HT-rør. Foretaget mekanisk ventilation af lejligheden. Skadestedet overdraget til skadeservice samt politiet.
16:08	Kalvebod Brygge	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
16:39	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
16:54	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:04	Løvevej	Bygningsbrand	Ild i tørretumbler, slukket ved beredskabets ankomst. Tørretumbleren båret ud i det fri og efterfølgende foretaget mekanisk udluftning af lokalet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. oktober 2022 til kl. 08:00 den 30. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:55	Venøgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:17	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:51	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:16	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:53	Nyborggade	Ild i container	Beredskabet stoppet under fremkørsel til adressen.
22:56	Sølvgade	Færdselsuheld	Bil og knallert impliceret i et uheld. Skadestedet sikret og efterfølgende foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet.
00:22	Blågårdsgade	Elevatorstop	En person udtaget af defekt elevator.
01:26	Flæsketorvet	Eftersyn	Eftersyn af markise, efter en mindre brand. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
02:44	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:23	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.