

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. oktober 2022 til kl. 08:00 den 4. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:13	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:29	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
08:46	Amaliegade	Bygningsbrand	Ild i brødrister, slukket inden beredskabets ankomst. Lejligheden udluftet og overdraget til politiet.
09:16	Nyager Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:54	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:12	Avedøre Havnevej	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke mellem to personbiler i et lyskryds. Ingen personskade. Skadestedet sikret og overdraget til politiet.
11:20	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:36	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:36	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af ild i et askebæger. Slukket branden med en vandslukker og udluftet boligen efterfølgende. Overdraget til personalet på stedet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. oktober 2022 til kl. 08:00 den 4. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:00	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:32	Tuborg Havnepark	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:41	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:51	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:07	Markmandsgade	Færdselsuheld	Varebil og lastbil impliceret i uheld. Udlagt absodan på tabt kølervæske. Overdraget skadestedet til politiet.
14:22	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
15:27	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
16:01	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:58	Gasværksvej	Elevatorstop	Overophedet elevatormotor årsag til elevatorstop. Fire personer i elevatoren reddet ud. Efterfølgende afbrudt for elevatoren og overdraget til elevatorfirmaet.
17:05	Gerdsvej	Eftersyn	Eftersyn af defekt kloakdæksel, intet for beredskabet. Overdraget sagen til Dragør Kommune.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. oktober 2022 til kl. 08:00 den 4. oktober 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:35	Genforeningspladsen	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret røgmelder. Konstateret at denne var aktiveret grundet os fra madlavning. Intet for beredskabet.
19:25	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:31	Dalgas Boulevard	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med lidt vand.
20:35	Mågevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:16	Johan Krohns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:27	Klitmøllervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
07:52	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.